

Наручилац: Општина Мионица, Адреса: Војводе Мишића 30, 14242 Мионица

На основу чл.63.ст.2.и 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,бр124/2012,14/2015 и 68/2015),Комисија за спровођење јавне набавке даје:

**ПОЈАШЊЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
БРОЈ 404-44/2016** - радови на инвестиционом одржавању пословно-административног објекта ЈКП “Водовод Мионица“Мионица,Војводе Мишића бр.23 ради унапређења енергетске ефикасности.

ПИТАЊЕ БР.3 од 22.11.2016.године

1. У делу **X – Образац структуре цене са упутством како да се попуни** - прописали сте да ПВЦ профили морају бити 6-коморни:
Да ли ће Наручилац прихватити ПВЦ профиле са петокорним штоком и шестокорним крилом, ако су сви тражени услови и захтеви испуњени у погледу гаранције, термичких карактеристика и процеса производње?

2. У конкурсној документацији на страни 5 прописали сте следеће:
Сва уграђена столарија мора задовољити Пројектом прописане коефицијенте топлотне проводљивости дате у конкурсној документацији. Наведене карактеристике понуђач је обавезан доказати одговарајућим атестима издатим на име понуђача – произвођача.

Можете ли да нам појасните који атести су потребни да гласе на понуђача, а који на произвођача профила? Које карактеристике ПВЦ елемената је потребно доказивати?

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР.3:

- 1) Могу се прихватити ПВЦ профили са петокорним штоком и шестокорним крилом , уколико ПВЦ столарија испуњава прописане коефицијенте топлотне проводљивости по захтевима енергетске ефикасности 1,25 W/m²K.
- 2) Атести су потребни за готов производ, односно на столарију: прозоре и врата који се уграђују. Атести треба да гласе на име произвођача, а уколико је понуђач и сам произвођач гласиће на име понуђача-произвођача.

У Мионици, 24.11.2016.год.
Бр.404-44/2016-3



Комисија за јавне набавке

Зоран Ђурић, дипл.правник