

Наручилац: Општина Мионица, Адреса: Војводе Мишића 30, 14242 Мионица

На основу чл.63.ст.2.и 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,бр124/2012,14/2015 и 68/2015),Комисија за спровођење јавне набавке даје:

**ПОЈАШЊЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
БРОЈ 404-44/2016** - радови на инвестиционом одржавању пословно-административног објекта ЈКП “Водовод Мионица“Мионица,Војводе Мишића бр.23 ради унапређења енергетске ефикасности.

ПИТАЊЕ БР.4 од 24.11.2016.године

Da li ispunjavano tehničke uslove ukoliko dostavimo ponudu za PVC petokomornu stolariju sa maksimalnim koeficijentom prolaza toplote 0,80 W/(m²K) sa dvostrukim niskoemisionim staklom 4-12-4 mm punjenim argonom?

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР.4:

Може се прихватити ПВЦ петокоморна столарија са двоструким нискоемисионим стаклом 4-12-4 мм пуњеним аргоном, уколико ПВЦ столарија испуњава прописане коефицијенте топлотне проводљивости по захтевима енергетске ефикасности 1,25 W/m²K.

У Мионици, 25.11.2016.год.
Бр.404-44/2016-4



Комисија за јавне набавке
Зоран Бујић, дипл.правник