

**Наручилац: Општина Мионица, Адреса: Војводе Мишића 30, 14242 Мионица**

**На основу чл.63.ст.2.и 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,бр124/2012,14/2015 и 68/2015), Комисија за спровођење јавне набавке даје:**

**ПОЈАШЊЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  
БРОЈ 404-25/2017- завршетак радова на изградњи спортске хале у Мионици.**

**ПИТАЊЕ БР 14. од 16.05.2017.године**

У делу IV предмера радова, који се односи на слабу струју, на странама 99 и 100 конкурсне документације, у вези камера у позицијама 1.8. и 1.9., тражени тип камере се не слаже са техничком спецификацијом у опису. Молимо Вас да усагласите предмер радова са техничким описом у техничком делу конкурсне документације.

**ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР 14.:**

Инсталација видео надзора CCTV

Извод каблова за камере одредити на лицу места према пројекту и уз присуство инвеститора и назорног органа. Камере су у заптивној изради IP-65 и поједине су предивђене за рад у отежаним условима. Предвиђени видео надзор са CCTV-камерама система IP-мрежа. Избор камере је одабран према захтевима мин.3М.пиксела(програм према стандардима ). Сигнал и напајање остварује се преко CCTV - рачунарке мреже(РоЕ кабловима FTP/УТР-кат.6). Монтажу камера извести на зид и плафон уз помоћ одговарајућих носача. Снимач сервер са HDD снимачима налази се у главном реку али због дискреције може бити постављен и на друго место где је изведена и инсталирана ип мрежа као и аг напајање. Монитор поставити на зид поред рек ормана. Систем видео надзора је мрежни тако да приступ може се остварити преко интернет LAN и WAN мреже. Уз сву опрему испоручити одговарајуће оргиналне софтвере. После монтаже опреме извршити обуку корисника и направити записник о пуштању система.

Заптивеност ИП-65 у опису а у предмеру ИП-66 усвојена разлика је безначајна. Придржавати се предмера. Камере и опрему изабрати сличне наведеном типу.

У Мионици, 17.05.2017.год.  
Бр.404-25/2017-14

Комисија за јавне набавке