

Наручилац: Општина Мионица, Адреса: Војводе Мишића 30, 14242 Мионица На основу чл.63.ст.2.и 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,бр124/2012,14/2015 и 68/2015), Комисија за спровођење јавне набавке даје:

ПОЈАШЊЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 404-25/2017- завршетак радова на изградњи спортске хале у Мионици.

ПИТАЊЕ БР 16. од 18.05.2017.године

Питање број 1

- На страни 142/206 - Е ДОГРАДЊА УЛИЧНЕ ВОДОВО ДНЕ МРЕЖЕ –1 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 1.1.

Ископ за ровове, шахте

Ископ је са вертикалним засецањем рова. Минимална ширина рова одређена је према дубини и пречнику цеви. Ископ радити према котама из пројекта. Пре ископа на терену обележити све постојеће инсталације. За време ископа придржавати се мера за заштиту на раду и обезбеђивање јама и ровова после престанака дневних радова. Ископ заштитити од квашења атмосферским и површинским водама. Црпљење подземне воде није обухваћено јединичном ценом, ако буде потребно биће напредно плаћено.

Обрачун по м3 земље у нерастрешеном стању.

- ручни ископ на дубини од 0 - 2.0м1м37,80
– машински ископ на дубини од 0 – 2.0м1..... м3..... 7,2

Уписане су јединичне цене са и без ПДВ-а.

Како попуњавамо те позиције, да ли их попуњавамо?

Питање број 2 - Машинске инсталације – 2 ВЕНТИЛАЦИЈА САНИТАРНИХ ПРОСТОРИЈА – 2.2 Испорука и монтажа каналских вентилатора ST 100.

Обрачун по комаду ком 9

Молимо Вас да нам доставите техничке карактеристике вентилатора, проток у м3/х, напор у Ра и електричну снагу вентилатора?

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР 16.:

1. Грешком су остале јединичне цене и исте ће бити избрисане кроз измену конкурсне документације на страни 142/206
2. Техничке карактеристике су:
ST 100 V=100 m3/h Napor 12 Pa Q=25 W

У Мионици, 18.05.2017.год.
Бр.404-25/2017-16

Комисија за јавне набавке