Наручилац: Општина Мионица, Адреса: Војводе Мишића 30, 14242 Мионица

На основу чл.63.ст.2.и 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,бр124/2012,14/2015 и 68/2015),Комисија за спровођење јавне набавке даје:

ПОЈАШЊЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 404-64/2017- грађевински радови на изградњи моста број 1 преко Сувоборске реке на путу Козомор - Планиница.

ПИТАЊЕ БР 1. од 11.12.2017.године

1. У делу предмера радова Саобраћајни навоз, позиција 3.1 Одводњавање – Ископ нових јаркова, да ли је јединица мере m3 или m1?
2. Можете ли да нам обезбедите детаљ за ограду моста или дате податке који је профил цеви и каква је испуна?

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР 1.:

1. Обрачун по пројекту је по m3, али с обзиром да је попречни пресек јарка у просеку 1m2 прихватљиве су цене и по метру дужном јер метар дужни рова одговара метру кубном ископа.
2. Увид у техничку документацију омогућен је свакога дана у просторијама Општине Мионица.

У Мионици, 11.12.2017.год. Комисија за јавне набаке
Бр.404-64/2017-1