

Наручилац: Општина Мионица, Адреса: Војводе Мишића 30, 14242 Мионица

На основу чл.63. ст.2. и 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,бр 124/2012,14/2015 и 68/2015),Комисија за спровођење јавне набавке даје:

**ПОЈАШЊЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
БРОЈ 404-2/2019- Грађевински радови на реконструкцији и адаптацији комплекса
Основне школе „Милан Ракић“ Мионица**

Питање бр. 3. од 18.01.2019.године

Молимо Наручиоца да нам образложи из којих разлога тражи да понуђач испуни услов да је испоручио и инсталирао спортски паркет са FIBA SERTIFIKATOM у спортским салама, када је у питању поставка спортског паркета у основној школи?

Основна школа у Мионици нема услове за одржавање ни једног нивоа FIBA такмичења. Услов да спортски паркет треба да има FIBA сертификат а истовремено школска сала не испуњава ни један технички услов за било које такмичење из надлежности FIBA или FIBA Европа, онемогућава свим другим произвођачима без FIBA сертификата да учествују на тендеру.

У смислу члана 76. став 6. ЗЈН Наручилац одређује услове за учешће у поступку тако да ти услови не дискриминишу понуђаче и да су у логичкој вези са предметом јавне набавке.

Молимо Наручиоца да наведени услов у ком тражи да се достави FIBA сертификат елиминира из конкурсне документације, с обзиром да његово тражење није оправдано нити у складу са предметом јавне набавке?

Одговор: Биће избрисано

Питање бр. 4:

Наручилац тражи да понуђач достави сертификат EN 14904 за спортски под од пуног дрвета иако у Србији не постоји одговарајуће акредитационо тело које издаје такав сертификат?

Одговор: Биће прихваћени и сертификати на страном језику

Питање бр.5:

Димензије подне даске 22x129x3700 mm као и остале техничке спецификације подне даске (фабрички лакиран са горње стране даске и заштићен од UV зрака и лакиран са доње стране), које Наручилац захтева конкурсном документацијом,

испуњава само један инострани произвођач који има свог заступника у Србији, што се може доказати.

Тражимо да Наручилац дозволи да понуђач понуди и другу димензију подне даске од пуног храстовог дрвета, мању и већу од тражене димензије конкурсном документацијом, имајући у виду које су димензије најзаступљеније на тржишту у Србији јер се тиме обезбеђује учешће већег броја понуђача што је у складу са начелом конкуренције.

Уколико Наручилац остане при услову као у конкурсnoj документацији у потпуности ће нарушити начело обезбеђивања конкуренције а дужан је да оомогући што је могуће већу конкуренцију.

Одговор: Димензије и опис су дати од стране пројектанта као минималне димензије, што значи да су и друге димензије прихватљиве. У конкурсnoj документацији у обрасцу XIII ОБРАЗАЦ О ПРОИЗВОЂАЧИМА МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ једини услов који се тражи је: Техничке карактеристике: спортски храстов под – паркет д= 22mm.

Након измене, конкурсна документација има 464 стране.

У Мионици, 21.01.2019.године

Бр.404-2/2019-2

Комисија
Ј. Јовановић

