

Наручилац: Општина Мионица, Адреса: Војводе Мишића 30, 14242 Мионица

На основу чл.63. ст.2. и 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015), Комисија за спровођење јавне набавке даје:

**ПОЈАШЊЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
БРОЈ 404-2/2019- Грађевински радови на реконструкцији и адаптацији комплекса
Основне школе „Милан Ракић“ Мионица**

Питање бр. 9. од 23.01.2019.године

Питање број 1:

Објекат 1

C1. INSTALACIJA SISTEMA CENTRALNE VENTILACIJE SA REKUPERACIJOM TOPLOTE – OBJEKAT 1

C1. 9.	Za fazonske komade kao što su kolena, redukcije, t komadi, prelazni komadi, ... , šelne sa gumom, šrafove i tiplove uzima se 50% od stavke D1.7		
	40% stavke C1.7.	%	0.50

Наше питање гласи: За наведену позицију није усаглашена јединица мере у опису позиције и у колони количине. Молимо Вас усагласите?

Одговор:

Извршено је усаглашавање кроз Измену конкурсне документације. Прилог: Измена конкурсне документације

Објекат 2

Питање број 2:

A1. RADIJATORSKO GREJANJA - PODSTANICA

A1. 15.	Isporuka i montaža sabirnika i razdelnika tople vode izrađenih od bešavnih cevi $\Phi 159 \times 4,5\text{mm}$ sa dancima od lima $\delta=4,5\text{mm}$. Na razdelniku i sabirniku uraditi odgovarajući broj priključaka po grafičkoj dokumentaciji. Razdelnik i sabirnik se isporučuju sa		
---------	---	--	--

	konzolama		
	Обрачун по комаду	kom	2.00

Наше питање гласи: Молимо Вас дефинишите дужину сабирника и разделника?

Одговор: Дужина сабирника и разделника је 1250mm. Прилог: Измена конкурсне документације

Питање број 3:

D1. INSTALACIJA SISTEMA CENTRALNE VENTILACIJE SA REKUPERACIJOM TOPLOTE – OBJEKAT 2

D1. 8.	Za fazonske komade kao što su kolena, redukcije, t komadi, prelazni komadi, ... , šelne sa gumom, šrafove i tiplove uzima se 50% od stavke D1.7. 40% stavke		
	40% stavke D1.7.	%	0.50

Наше питање гласи: За наведену позицију није усаглашена јединица мере у опису позиције и у колони количине. Молимо Вас усагласите?

Одговор:

Извршено је усаглашавање кроз Измену конкурсне документације. Прилог: Измена конкурсне документације

Потребно је да уважите Измену конкурсне документације и Понуду доставите на измењеној конкурсној документацији.

У Мионици, 24.01.2019.године

Бр.404-2/2019-6

Комисија

