

**Наручилац: Општина Мионица, Адреса: Војводе Мишића 30, 14242 Мионица**

На основу чл.63. ст.2. и 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015), Комисија за спровођење јавне набавке даје:

**ПОЈАШЊЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 404-2/2019-** Грађевински радови на реконструкцији и адаптацији комплекса Основне школе „Милан Ракић“ Мионица

**Питање бр. 10. од 23.01.2019.године**

У Вашем одговору на постављена питања у вези са додатним информацијама и појашњењима тендерске документације, који су објављени на Portalу 21.01.2019. године, у 15:22 часа, у одговору на питање број 5 наводите да је у конкурсној документацији у обрасцу XIII OBRAZAC O PROIZVOЂАЧИМА МАТЕРИЈАЛА I ОПРЕМЕ једини услов који се тражи је: Техничке карактеристике: sportski hrastov pod – parket d=22 mm.

Зашто наручилац није извршио измену конкурсне документације у складу са одговором који је дао на постављено питање, него је остао при истом техничком опису који је дат у предмеру радова

Напомињемо, да наведене димензије подне daske 22x129x3700 mm као и остале техничке спецификације подне daske (fabрички lakiran са горње стране daske и заштићен од UV zrака и lakiran са доње стране), које Наручилац захтева конкурсном документацијом, испуњава само један инострани произвођач који има свог заступника у Србији, што се може доказати.

Тражимо да Наручилац измени конкурсну документацију и да дозволи да понуђач понуди и другу димензију подне daske од пуног hrastovог дрвета, мањих димензија од тражених димензија конкурсном документацијом, који није фабрички lakiran са обе стране (lakiranje представља завршну фазу), имајући у виду димензије и врсте које су најзаступљеније на тржишту у Србији јер се тиме обезбеђује учеће већег броја понуђача што је у складу са начелом конкуренције.

Уколико Наручилац остане при услову као у конкурсној документацији у потпуности ће нарушити начело обезбеђивања конкуренције а дужан је да омогући што је могуће већу конкуренцију.

**Одговор: Остајемо при одговору објављеном 21.01.2019.године који гласи: Димензије и опис су дати од стране пројектанта као минималне димензије, што значи да су и друге димензије прихватљиве. У конкурсној документацији**

у обрасцу XIII ОБРАЗАЦ О ПРОИЗВОЂАЧИМА МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ  
једини услов који се тражи је: Техничке карактеристике: спортски хрстов  
под – паркет д= 22mm.

У Мионици, 25.01.2019.године

Бр.404-2/2019-7

