

Наручилац: Општина Мионица, Адреса: Војводе Мишића 30, 14242 Мионица

На основу чл.63. ст.2. и 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за спровођење јавне набавке даје:

ПОЈАШЊЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 404-2/2019- Грађевински радови на реконструкцији и адаптацији комплекса Основне школе „Милан Ракић“ Мионица

Питање бр. 13. од 25.01.2019.године

Питање број 1:

**Објекат 1
GROMOBRAN**

7	Isporučiti materijal i spusne provodnike povezati tj. Nastaviti trakom FeZn 20x3mm do krovne ravni za visinu nadogradnje dograđenog dela sa potrebnim spustovima.	kom	46
---	---	-----	----

Naše pitanje glasi: Poštovani pošto je data jedinica mere za pocinkovanu (FeZn) traku po kom.

Molimo da napišete koja je prosečna dužina pocinkovane trake?

Одговор: Просечна дужина поцинковане траке је 7м.

**Објекат 2.
GROMOBRAN**

7	Isporučiti materijal i spusne provodnike povezati tj. Nastaviti trakom FeZn 20x3mm do krovne ravni za visinu nadogradnje dograđenog dela sa potrebnim spustovima.	kom	4
---	---	-----	---

Naše pitanje glasi: Poštovani pošto je data jedinica mere za pocinkovanu (FeZn) traku po kom. Molimo da napišete koja je prosečna dužina pocinkovane trake?

