

Наручилац: Општина Мионица, Адреса: Војводе Мишића 30, 14242 Мионица

На основу чл.63. ст.2. и 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015), Комисија за спровођење јавне набавке даје:

**ПОЈАШЊЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
БРОЈ 404-2/2019- Грађевински радови на реконструкцији и адаптацији комплекса
Основне школе „Милан Ракић“ Мионица**

Питање бр. 14. од 28.01.2019.године

Питање број 1:

ОБЈЕКАТ 1

**Машинске инсталације / Ц1. ИНСТАЛАЦИЈА СИСТЕМА ЦЕНТРАЛНЕ
ВЕНТИЛАЦИЈЕ СА РЕКУПЕРАЦИЈОМ ТОПЛОТЕ**

Страна 185 од 467

C1.9.	Za fazonske komade kao što su kolena, redukcije, t komadi, prelazni komadi, ... želne sa gumom, šrafove i tiplove uzima se 50% od stavke C1.7.		
	50% stavke C1.7.	%	0.50

Наше питање гласи: Проверити од које се тачно ставке узима 50%?

Одговор: 50% се узима од ставке С1.8.

Прилог: Измена конкурсне документације.

Питање број 2:

**ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗА ОБЈЕКАТ 1 И ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗА
ОБЈЕКАТ 2**

Страна 212 и 450 од 467

Наше питање гласи: У збирним рекапитулацијама за Објекат 1 и Објекат 2 није предвиђено

место за уписивање укупне суме? Молимо Вас да дефинишете место за уписивање суме

Одговор: Додато је место за уписивање укупне суме.

Прилог: Измена конкурсне документације.

Питање број 3:

Објекат 2/ Машинске инсталације / БЗ. ТОПЛОВОД - МОНТЕРСКИ РАДОВИ
Страна 392 од 467

ВЗ.1.	Polaganje i spajanje predizolovanih cevi Ø60,3x2.9 za toplovod u zemlji.		
	Обрачун по мl	m	200.00

Наше питање гласи: Молимо Вас да дефинишете да ли је потребно нудити бешавне или шавне цеви?

Одговор: Потребно је понудити бешавне цеви.

Питање број 4:

Објекат 2/ Машинске инсталације / БЗ. ТОПЛОВОД - МОНТЕРСКИ РАДОВИ
Страна 393 од 467

ВЗ.8.	Pregled zavarenih spojeva toplovoda rentgenskim snimanjem ,a zatim proba na hidraulični pritisak hladnom vodom.		
	Обрачун паушално	паушал	1.00

Наше питање гласи: Да ли је потребно испитати све заварене спојеве или узети неки проценат, уколико је потребно нудити процентуално, молимо Вас да дефинишете који проценат је у питању?

Одговор: Варови се снимају 100%.

Питање број 5:

Објекат 2/ Машинске инсталације/ Ц1. ФРЕОНСКО ХЛАЂЕЊЕ - МУЛТИ СПЛИТ И СПЛИТ СИСТЕМИ - ЗА ХЛАЂЕЊЕ И ДОГРЕВАЊЕ ПРОСТОРА КАНЦЕЛАРИЈА, СВЕЋАНЕ КОНГРЕСНЕ САЛЕ И ПРАТЕЋИХ ПРОСТОРА
Страна 398 од 467

С1.	ФРЕОНСКО ХЛАДЕНЈЕ - МУЛТИ СПЛИТ И СПЛИТ СИСТЕМИ - ЗА ХЛАДЕНЈЕ И ДОГРЕВАЊЕ ПРОСТОРА КАНЦЕЛАРИЈА, СВЕЋАНЕ КОНГРЕСНЕ САЛЕ И ПРАТЕЋИХ ПРОСТОРА
-----	--

Наше питање гласи: Није предвиђено место за уписивање укупне вредности радова. Молимо Вас да дефинишете где уписати вредност укупне суме?

Одговор: Додато је место за уписивање укупне вредности.
Прилог: Измена конкурсне документације.

У Мионици, 30.01.2019.године

Бр.404-2/2019-10

Комисија

