

Наручилац: Општина Мионица, Адреса: Војводе Мишића 30, 14242 Мионица

На основу чл.63. ст.2. и 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015), Комисија за спровођење јавне набавке даје:

**ПОЈАШЊЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  
БРОЈ 404-2/2019- Грађевински радови на реконструкцији и адаптацији комплекса  
Основне школе „Милан Ракић“ Мионица**

Питање бр. 21. од 06.02.2019.године

Питање бр.1

У PREDMERU I PREDRAČUNU за Objekat 1, GRAĐEVINSKI I GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI u poziciji br. 7.02. u Izolaterskim radovima piše sledeće:

7.02	"Nabavka materijal i lečenje unutrašnjih zidova na mestima gde se pojavljuje vlaga. Obračun po m2."		
		m2	113,00

Питање гласи:

Šta se misli pod ovom pozicijom, kojom metodom se "leče" zidovi?

**Одговор:** „Лечење“ зидова од последица влажних зидова подразумева молерску обраду зидова са применом материјала за блокирање флека. Извођач радова одређује технологију израде.

Питање бр.2

У PREDMERU I PREDRAČUNU за Objekat 2, GRAĐEVINSKI I GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI u poziciji br. 11.06. u Podopolagačkim radovima piše sledeće:

11-06	Nabavka i ugradnja INOX podnih razdelnih lajsni na sastavu različitih podova i u osovini otvora za vrata. Lajsne su od INOX profila. Širina lajsni 25mm a visina h=20mm.		
	Obračun po m'	m2	6,58

Питање гласи:

Da li se ova pozicija obračunava po m2 (na koji način) kako je upisano u jedinici mere, ili po m1 kao što piše u opisu pozicije?

**Одговор: Обрачунава се по m1.**

**Питање br.3**

U PREDMERU I PREDRAČUNU за Objekat 1 i 2, MAŠINSKE INSTALACIJE u poziciji br. C1.1, C1.2 (objekat 1) i poziciji br. D1.1 i D1.2(objekat 2) nije navedeno, da li je reč o eksternom statičkom pritisku? Takođe sve četiri pozicije su različitog protoka, a istog zahtevanog pada pritiska, pojasniti da li je to greška u kopiranju podataka.

**Одговор: Јесте, реч је о екстерном статичком притиску. Није захтевани пад притиска на основу протока, већ максимални пад притиска који може уређај да савлада.**

**Питање br.4**

U PREDMERU I PREDRAČUNU за Objekat 2, MAŠINSKE INSTALACIJE u poziciji br. D4.4 nije navedeno da li je ventilator trofazni ili monofazni.  
Da li možete da nam odgovorite za koji ventilator treba da se da cena?

**Одговор: Мотор је трофазни.**

**У Мионици, 08.02.2019.године**

**Бр.404-2/2019-17**

**Комисија**  
  
